



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, nº 22 – Centro
Conceição das Pedras Estado de Minas Gerais
CEP 37.527-000

OFÍCIO Nº 70/2026

Conceição das Pedras, 29 de maio de 2026.

À
Câmara Municipal de Conceição das Pedras/MG

Assunto: Resposta ao requerimento nº 18/2026 – Esclarecimentos sobre a ETA do Bairro São José.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Em resposta ao requerimento apresentado por esta Casa Legislativa, referente aos fatos ocorridos na Estação de Tratamento de Água – ETA do Bairro São José, o Poder Executivo Municipal vem prestar os seguintes esclarecimentos:

No referido sistema de abastecimento ocorreu o rompimento do quadro de comando da ETA, ocasionando a paralisação completa do funcionamento da estação. Em razão deste problema técnico, a ETA tornou-se inoperante temporariamente, causando o desabastecimento de água potável no Bairro São José e em parte do perímetro urbano por alguns dias.

Tão logo a situação foi identificada, a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal competente e da equipe técnica responsável, adotou todas as providências necessárias para solucionar o problema com a máxima urgência, visando minimizar os transtornos causados à população.

Informamos ainda que a situação já foi solucionada de forma definitiva, mediante a substituição integral do quadro de comando da ETA, sendo instalado novo equipamento confeccionado em ferro galvanizado, proporcionando maior segurança, resistência e confiabilidade ao sistema de abastecimento.


Dessa forma, a Estação de Tratamento de Água do Bairro São José encontra-se novamente em pleno funcionamento, garantindo o abastecimento regular de água potável à população atendida.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Benedito Carlos Pereira

Prefeito Municipal
Município de Conceição das Pedras/MG



Yasmim Helen Ramos Reis
Assessoria/ Assist. Geral CMCP

na 3 minutos











